Retur:
Elvia AS
Postboks 4100
2307 HAMAR

| | |
|---|---|
| **Saksnummer** | 5510834 |
| **Pinkode** | 7633 |
| **Dokumentdato** | 20.05.2026 |
| **Kontrolldato** | 28.01.2026 |
| **Målernummer** | 7359992902435634 |
| **Inspektør** | Henning Ulvevadet Paulsen |
| **Nettkunde** | Karoline Lewinsen |

Karoline Lewinsen
Lambertseterveien 35
1150 OSLO

# Vedtak

**Vedtak med pålegg om å utbedre avvik**
Det vises til kontroll av det elektriske anlegget den 28.01.2026 i Lambertseterveien 35, etasje 11, leilighet 1108, 1150 OSLO. Vi har ikke mottatt melding fra en registrert elektrovirksomhet om at påvist avvik i tilsynsrapporten er utbedret.
**Dersom avvik allerede er utbedret, kontakt din elektrovirksomhet for innsending av rettemelding.**

Det er tidligere utsendt forhåndsvarsel, og vi har ikke mottatt tilbakemelding som påvirker saken.
Med hjemmel i lov om el-tilsyn § 6, treffer Det lokale eltilsyn (DLE) vedtak med pålegg om å utbedre avvik som fremgår av vedlagt tilsynsrapport innen **19.06.2026**.

**Involver eier av det elektriske anlegget**
Dette brevet er sendt til den som er nettkunde på det elektriske anlegget. Hvis du er leietager, ber vi deg snarest informere eieren av det elektriske anlegget om den vedlagte tilsynsrapporten.

**Hva må du gjøre for å utbedre avvik i tilsynsrapport**
Om ikke annet er beskrevet i tilsynsrapporten, skal avvik utbedres av en registrert elektrovirksomhet. Registrerte elektrovirksomheter finnes i Elvirksomhetsregisteret til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. https://elvirksomhetsregisteret.dsb.no
Ofte vil det påløpe noe tid fra avtale inngås med elektrovirksomheten, inntil oppdraget er gjennomført. Kontakt derfor en elektrovirksomhet raskt for å lage avtale om utbedring.

Utbedring skal registreres slik den er utført punkt for punkt, i nettselskapets digitale rettemeldingsportal. Elektrovirksomheten trenger derfor saksnummer og pinkode, oppgitt i tilsynsrapporten.
Du vil motta en bekreftelse på at saken er avsluttet når alle avvik er utbedret og registrert i rettemeldingsportalen.

**Hva skjer dersom jeg unnlater å utbedre avvik**
Avvik i den elektriske installasjonen kan medføre fare for liv, helse og eiendom.
DLE vil vurdere å frakoble det elektriske anlegget og/eller sende saken videre til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap med anmodning om sanksjonsoppfølging. I henhold til el-tilsynsloven §13 gis det åpning for å benytte tvangsmulkt som reaksjonsmiddel ved manglende etterlevelse av pålegg.

Opplysninger om status på tilsynssaken kan på forespørsel bli utlevert til forsikringsselskaper, eiendomsmeglere og andre som begjærer innsyn i saken.

Spørsmål kan rettes til Elvia AS DLE, fortrinnsvis på e-post: **tilsyn@elvia.no**. Eventuelt på telefon **21 49 50 67 mellom 09:00-14:00.** Husk å oppgi saksnummer 5510834.

Med vennlig hilsen
Elvia AS DLE

Pål Magne Olsen

**Hjemmelsgrunnlag:**

I henhold til lov av 24. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr og forskrifter utferdiget med hjemmel i denne loven, utøves det kontroll av elektriske anlegg. Deres anlegg er undergitt et offentlig tilsyn som utøves av Det lokale eltilsyn (DLE), jf. el-tilsynsloven §§ 3 og 5.
Tilsynsmyndigheten skal til enhver tid ha uhindret adgang til anlegg og virksomhet etter loven. Tilsynspersonellet skal legitimere seg i samsvar med forvaltningsloven § 15 og om mulig sette seg i kontakt med eier av eller ansvarlig for anlegget/virksomheten eller representant for denne. Jf. el-tilsynsloven § 6, tilsynsmyndigheten gir de pålegg og treffer de enkeltvedtak ellers som er nødvendige for gjennomføringen av bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne lov.

Jf. el-tilsynsloven § 13, i pålegg etter loven her kan det fastsettes en løpende tvangsmulkt for hver dag/uke/måned som går etter utløpet av den frist som er satt for oppfylling av pålegget, inntil pålegget er oppfylt. Tvangsmulkt kan også fastsettes som engangsmulkt.

Det vises også til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel) §§ 7 og 9.
Eier/bruker av elektriske anlegg er i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 9, ansvarlig for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i forskriftens kapittel V.

Du har rett til å ha vitne til stede under kontrollen og til å uttale deg i sakens anledning jf. forvaltningsloven §§15 og 16. Du har også rett til å se sakens dokumenter jf. forvaltningslovens §§ 18 og 19.

I henhold til forvaltningsloven § 27.3. ledd, gjør vi oppmerksom på at innen 3 uker etter at vedtak er mottatt, er det adgang til å påklage dette til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage sendes gjennom Det lokale eltilsyn i Elvia AS.

For å lese om Elvia sin behandling av personopplysninger se:
elvia.no/personvern

Mer om elsikkerhet kan leses på https://www.elsikkerhetsportalen.no/elvia

**Definisjoner:**
**Avvik:**
Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:**
Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Retur:
Elvia AS
Postboks 4100
2307 HAMAR

| | |
|---|---|
| **Saksnummer** | 5510834 |
| **Pinkode** | 7633 |
| **Dokumentdato** | 20.05.2026 |
| **Kontrolldato** | 28.01.2026 |
| **Målernummer** | 7359992902435634 |
| **Inspektør** | Henning Ulvevadet Paulsen |
| **Nettkunde** | Karoline Lewinsen |

Karoline Lewinsen
Lambertseterveien 35
1150 OSLO

# Tilsynsrapport

Kontrollen er utført i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps (DSB) krav til offentlig kontroll. Det kan ikke utelukkes at anlegget har flere avvik enn det som fremgår av tilsynsrapporten.

Kontroll av elektriske anlegg den 28.01.2026 i Lambertseterveien 35, etasje 11, leilighet 1108, 1150 OSLO.
Til stede ved kontroll: Karoline Lewinsen

**Registrerte avvik:**

**Kjøkken**

1. Stikkontakt manglet jordforbindelse. Jf. FEL § § 21.
   *Kommentar:*
   Gjelder stikkontakt på vegg.

**Registrerte anmerkninger:**

**Sikringsskap**

1. Kursfortegnelse/merking manglet i sikringsskapet.

**Til utførende elektroinstallatør:**

Påviste avvik/mangler skal, om ikke annet er beskrevet, utbedres av elektrovirksomhet som er registret i DSBs elvirksomhetsregister. Melding om utbedring slik den er utført punkt for punkt skal registreres i Elvia AS sin serviceportal, sanako.no, av utførende elektrovirksomhet.